

## DIREZIONE AREA RETE

### Rif protocollli:

prot. 11048 del 30/09/2025 (Prot. ETV 14283 del 30/09/2025) indizione CdS  
prot ETV n. 14971 del 14/10/2025  
prot. 11048 del 30/09/2025 (prot. ETV n. 15876 del 30/10/2025) invio integrgzioni

Spett.li

### ATO Città Metropolitana di Milano

Alla c.a. ing. Oscar Rampini  
Ing. Giovanni Braschi

### Città di Paderno Dugnano

Alla c.a. arch. Paola Luisa Maria Ferri

PEC: atocittametropolitanadimilano@legalmail.it  
comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Conferenza dei Servizi decisoria in merito al PFTE CAP holding S.p.A. Cod. 9315 "Parco dell'acqua in comune di Paderno Dugnano".

### Parere favorevole con prescrizioni.

Il progetto, oggetto di conferenza, prevede la possibilità di compensare le acque perse per evapotraspirazione nel laghetto permanente, anche attraverso l'impiego delle acque veicolate dal canale consortile 3/5 Nova, che sarà intercettato al limite Nord della proprietà e tramite apposita tubazione convogliato nel sistema di scarico delle vasche di fitodepurazione, che recapita nel bacino di ritenzione.

È inoltre prevista la realizzazione di un percorso ciclopedonale che partendo dal settore nord-est del parco, attraversa via Erba (tratto C1) per poi proseguire lungo via Corelli (tratto C5). Tale percorso interferisce con i canali consortili Derivatore di Nova e 3/4 di Nova.

A seguito della visione delle integrazioni richieste da codesto Consorzio, si esprime per quanto di competenza, **parere favorevole subordinato alle seguenti prescrizioni** da evadarsi una volta conclusasi positivamente la conferenza dei servizi, nelle fasi progettuali successive:

1. dovrà essere presentata apposita **istanza di concessione** a cura di ogni soggetto per competenza, in modo da individuare la titolarità delle opere stesse.

Il modulo di "[Concessione di Polizia Idraulica](#)" è reperibile anche sul sito consortile [www.etvilloresi.it](http://www.etvilloresi.it) alla sezione "[Modulistica Online](#)", dovrà essere debitamente sottoscritto e trasmesso allegando tutta la documentazione indicata seguendo le istruzioni in esso riportate, avendo cura di integrare le tavole riguardanti le tominature con maggiori dettagli progettuali, ovvero quote, pendenze e diametri DM, oltre ad tavola quotata (Pianta/Sezione anche trasversale) delle stesse;

2. dovrà essere inviata **attestazione** di avvenuto pagamento dell'importo pari a € 330,00 a titolo di spese di istruttoria e controllo, come previsto ai sensi del Regolamento consortile di gestione della polizia idraulica reperibile al sito istituzionale sezione "Atti e norme".

Il versamento potrà essere eseguito con bonifico bancario BANCO BPM S.p.A. Agenzia: n. 21 - Milano, Piazza Mercanti n. 9 - IBAN: IT23E0503401633000000450494, intestato al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, Via Ariosto 30 - 20145 Milano, riportando come causale la seguente dicitura "Spese di istruttoria e controllo pratica..." e gli estremi della presente nota.

Si precisa inoltre che per la sottoscrizione della dispensa irrigua per il prelievo delle acque dal canale 3/5 Nova, il richiedente dovrà formulare apposita istanza al Consorzio entro i termini di presentazione delle domande di dispensa secondo le informazioni presenti sul [sito istituzionale](#).

In fase di cantierizzazione, l'esecutore è tenuto a:

- concordare con i tecnici consortili, prima dell'inizio dei lavori, le tempistiche e le modalità esecutive dei manufatti interferenti;
- comunicare al Consorzio, tramite PEC, l'inizio dei lavori con un preavviso di almeno 20 giorni;
- evitare di sovraccaricare, anche temporaneamente, le sponde dei canali con eventuali accatastamenti di materiali o sosta di mezzi pesanti in prossimità dell'argine del corso d'acqua;
- evitare, per quanto possibile, forti vibrazioni in prossimità delle sponde. Durante le lavorazioni sarà necessario garantire la completa assenza di cedimenti spondali;
- segnalare tempestivamente agli uffici tecnici consortili di zona, con riferimento allo stato delle sponde, qualsiasi anomalia riscontrata durante le lavorazioni;
- ripristinare tutti gli eventuali danni arrecati ai canali e loro pertinenze durante l'esecuzione dei lavori;
- lasciate pulite e sgombere da qualsiasi materiale di risulta o scarto risultante dagli interventi le aree di cantiere al termine dei lavori;
- ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dagli obblighi di legge, manlevando il Consorzio da ogni possibile conseguenza.

Cordiali saluti.

*Il Direttore Area Rete*  
Ing. Marcello Moretti



Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.