



**Città di
Paderno Dugnano**

ALL 3/B

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

settore Segreteria Generale
segreteria.direzionegenerale@comune.paderno-
dugnano.mi.it

Responsabile procedimento: Nicoletta Varnaccia
Autore: Vuturo Loredana

**Al Consigliere Marco Coloretti
del gruppo
Partito Democratico**

- p.1/1 - Risp_Interr_Coloretti_rottura_tubazione

**E, p.c. Al Presidente del Consiglio
Comunale
Umberto Torraca**

PROTOCOLLO N. 66218 DEL 13/11/2017
(Classificazione: tit. 2 cl. 3 fascicolo 5)
riferimenti da citare nella risposta

Loro indirizzi

o g g e t t o : Risposta all'interrogazione, prot.n. 63125 del 30/10/2017 inerente la rottura tubazione in via Buozzi e vie limitrofe in data 23/10/2017.

Gentile Consigliere Coloretti,
con riferimento alla Sua interrogazione in oggetto, unitamente alla presente, trasmetto la risposta a firma del Responsabile del Servizio Infrastrutture pubbliche – Viabilità - Manutenzioni, Arch. Matteo Moroni.

Distinti saluti



Assessore
Andrea Tonello



Responsabile procedimento: Matteo Moroni

PROTOCOLLO N. 65965. DEL 10.11.2017

(Classificazione: lit. 6 cl. 5 fascicolo 1/2017)

Al Signor Sindaco

Marco Alparone

All'Assessore Andrea Tonello

**e p.c. Al Presidente del Consiglio
Comunale**

Al Segretario Generale

SEDE

o g g e t t o : Risposta all'interrogazione del Consigliere Comunale Marco Coloretti inerente la rottura della tubazione in via Buozzi

L'interpellanza presentata dal consigliere Marco Coloretti in data 31/10/17 prot. n° 63125 è finalizzata a ricevere informazioni sulla rottura della tubazione di via Buozzi.

A riguardo si comunica quanto segue:

1. Causa della rottura: il danno è stato causato dalla ditta esecutrice per conto della Società Telecom e si è determinato durante la realizzazione dei lavori relativi all'implementazione delle fibre ottiche mediante la tecnica "teleguidata" nella via Leonardo Da Vinci.
2. Danni rilevati: In termini di metri cubi d'acqua non è possibile effettuare una stima mentre per quanto riguarda gli interventi riparatori gli stessi sono stati totalmente assorbiti dalla ditta che ha causato il danno.
3. Motivazioni del danno: le procedure relative agli interventi sulle infrastrutture comunali che prevedono o manutenzioni e/o nuove opere prevedono che gli Enti gestori eseguono il coordinamento con tutti i possibili Enti interferenti, pertanto l'incombenza di questa attività è totalmente a carico degli Enti stessi o loro ditte esecutrici.
4. Riparazione del danno: l'impresa che ha causato il danno risponde per tutti i disagi sostenuti, compreso la riparazione della tubazione.
5. Misure d'intervento del Comune: l'ufficio tecnico, avvisato del danno, ha a sua volta contattato il pronto intervento della Società CAP Holding, gestore dell'acquedotto comunale, che prontamente è intervenuto con più squadre per limitare, circoscrivere e risolvere il problema.
6. Informazioni alla cittadinanza: l'ufficio tecnico e la Società CAP Holding nell'immediato ha provveduto ad avvisare personalmente i residenti di via Buozzi (attività commerciali, casa di riposo Uboldi), successivamente è stato pubblicato sul sito comunale l'avviso della sospensione dell'acqua e l'ordinanza emessa appositamente per consentire alla Società CAP Holding l'esecuzione del ripristino.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il funzionario
Arch. Matteo Moroni

