



**Città di
Paderno Dugnano**

Al 2/B

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

sette Segreteria Generale
segreteria.direzione generale@comune.paderno-
dugnano.mi.it

Responsabile procedimento: Nicoletta Varnaccia
Autore: Vuturo Loredana

- p.1/1 - Risp_Interr_M5S_AMIANTO.doc

PROTOCOLLO N. 13381 DEL 13/03/2015
(Classificazione: tit. 2 cl. 3 fascicolo 5)
riferimenti da citare nella risposta

**Ai Consiglieri
Emiliano Abbati
Achille Cezza
del gruppo Movimento cinque stelle**

**E, p.c. Al Presidente del Consiglio
Comunale
Umberto Torraca**


Loro indirizzi

o g g e t t o : Interrogazione, prot.n. 9918 del 26/02/2015, presentata dai Consiglieri Emiliano Abbati e Achille Cezza del gruppo Movimento cinque stelle, relativa alla possibile presenza di materiali contenenti amianto presso l'Istituto Scolastico Croci - plesso Scuola Infanzia di Via Vivaldi.

Gentili Consiglieri,

in risposta alla vostra interrogazione di pari oggetto, considerato l'aspetto prettamente tecnico, ho ritenuto di acquisire una relazione del Direttore competente che trasmetto in allegato.

Cordialmente

CASSASSORE
Andrea Tonello

* (MI) *



Responsabile procedimento: Cinzia Perotti
Autore: Patrizia Semeraro

**Al Sindaco
All'Assessore ai Lavori Pubblici**

PROTOCOLLO N. 12763 DEL 10/02/2015
(Classificazione: tit. 6 cl. 5 fascicolo 1/2015)

E p.c. Al Segretario Generale

SEDE

o g g e t t o : Risposta all'interrogazione presentata dai consiglieri comunali del M5S Emiliano Abbati e Achille Cezza relativa alla possibile presenza di materiali contenenti amianto presso l'I.C.S.Croci – plesso Scuola Infanzia di Via Vivaldi

L'interrogazione presentata dai consiglieri Emiliano Abbati e Achille Cezza in data 26/02/2015 prot. n°9918 è finalizzata a ricevere informazioni sull'esecuzione dei controlli e dei lavori svolti negli edifici scolastici comunali per l'eliminazione di materiali contenenti amianto, focalizzando una particolare attenzione per la scuola dell'infanzia di via Vivaldi. Per detto edificio un gruppo di cittadini, costituitosi in "Osservatorio Nazionale sull'Amianto", ha inoltrato all'ASL una richiesta di informazioni in merito ai campionamenti e/o monitoraggi eseguiti, mettendone a conoscenza il Comune con nota di prot. 6937 del 10.2.2015.

Si riscontra al riguardo che l'Amministrazione di Paderno Dugnano da molti anni ha avviato un protocollo di monitoraggio dell'amianto dei propri edifici, nei termini previsti dalla legge ed in base alle indicazioni dell'ASL. Nell'ambito delle verifiche effettuate, ove le pavimentazioni hanno indicato parametri non conformi è stato eseguito l'intervento di sostituzione.

In base alle risultanze, il Comune ha eseguito tutti i lavori volti all'eliminazione delle parti degli edifici comunali in cui i campionamenti effettuati hanno rilevato presenza di amianto. Si richiamano gli interventi più recenti:

- la completa sostituzione della copertura della scuola Media Gramsci (anno 2010);
- l'eliminazione di alcune lastre dalla copertura della Scuola Elementare De Marchi (anno 2013);
- la sostituzione della pavimentazione della palestra della scuola elementare Mazzini (anno 2013);
- la sostituzione delle coperture della sede del magazzino comunale, ultimati nei giorni scorsi.

L'attività di manutenzione complessiva degli edifici comunali mantiene un'attenzione alta rispetto alla verifica di materiali costruttivi, eventualmente utilizzati in passato ed oggi ancora presenti, i cui requisiti sono stati identificati come potenzialmente pericolosi per la salute umana da parte di protocolli sanitari.

Le segnalazioni inerenti i materiali delle pavimentazioni sono relativamente recenti, poiché alcune tipologie di linoleum sono un materiale precedentemente non considerato tra i possibili componenti a rischio). Per approfondire le verifiche, l'ufficio tecnico ha affidato ad apposito laboratorio il campionamento e l'analisi per la ricerca di amianto nelle pavimentazioni degli edifici in cui l'epoca di costruzione e il fabbisogno manutentivo concorrono a far valutare tale approfondimento. Anche la scuola di via Vivaldi rientra negli edifici soggetti alle verifiche opportune poiché in essa è prevista una manutenzione straordinaria cofinanziata dal Ministero delle Infrastrutture.

In merito agli articolati punti dell'interrogazione, si evidenzia, pertanto, che la situazione inerente la presenza di amianto negli edifici comunali è stata oggetto di specifica indagine e che il Comune tiene conto di approfondire le valutazioni già svolte ogni volta che interviene per manutenzioni su parti e finiture che possano presentare requisiti che, nell'evoluzione normativa in materia, possono avere possibili ripercussioni sulla salute umana. Ove il Comune, su parere dell'Autorità Sanitaria, riscontrasse problematiche di potenziale rischio, interviene con procedura d'urgenza ed immediatamente.

A disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

Franca Rossetti

